

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413
Телефоны: (39546) 5-64-70, факс (39546) 5-60-81,
E-mail: cherekhovo@38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75030821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

**Предписание № 122
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

«28» октября 2016 г.

г. Черемхово

Заместителем начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Бушиным В.Г., ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Довыденко Н.Г., при обследовании объекта: *Муниципального общеобразовательного учреждения школа № 30 Г. Черемхово (ОГРН 1023802215854, ИНН 3820005668)*, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Краснодонская, 2 (акт № 001969 проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 28.10.2016 г.), рассмотрении представленных документов.

Выявлены нарушения законодательства в сфере (нужное подчеркнуть) защиты прав потребителей; санитарно-эпидемиологического благополучия человека:

согласно заключения экспертной организации от 20.10.2016 г. № 298 размеры мебели в учебных помещениях, в которых обучаются дети 1, 2, 3 классов не соответствуют требованиям п. 5.3 таб. № 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

на момент проверки, 13.10.2016 г. на 10:10 час., выявлено, что классные доски в 13 кабинетах из 17, не оборудованы местным освещением, установленными выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

13.10.2016 г. на 10:15 час., выявлено, рабочие столы размещены таким образом, при котором рабочие поверхности видеодисплейных терминалов ориентированы рабочей поверхностью к световым проемам, что является нарушением п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (изм. 2), СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (изм. 3),

Помещение мастерской не имеет механической вытяжной вентиляции, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

13.10.2016 г. с 11:30 до 11:35 часов, в ходе данной проверки аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской

области» проведен отбор проб дезинфицирующих средств, используемый для дезинфекции стен, подоконников, а также унитазов. 19.10.2016 года протоколы результатов измерений поступили в территориальный отдел из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах, при анализе полученных материалов по результатам измерений, установлено:

- концентрация активно-действующего вещества в исследованных пробах дезинфицирующего средства Жавель-Син, используемого для дезинфекции ветоши ниже допустимого уровня на 0,06%, фактически 0,13%, при величине допустимого уровня 0,19-0,21%, что не соответствует требованиям п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», «Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Жавель Син» от 22.05.2009 г. № 1/09 (протокол № 2829 от 17.10.2016 г., экспертное заключение от 17.10.2016 г.).

- концентрация активно-действующего вещества в исследованных пробах дезинфицирующего средства Жавель-Син, используемого для дезинфекции унитазов выше допустимого уровня на 0,093%, фактически 0,12%, при величине допустимого уровня 0,027-0,033%, что не соответствует требованиям п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», «Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Жавель Син» от 22.05.2009 г. № 1/09 (протокол № 2830 от 17.10.2016 г., экспертное заключение от 17.10.2016 г.).

Согласно Экспертного заключения о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям от 20.10.2016 г. № 300 расписание уроков не соответствует требованиям п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

27.10.2016 г. 10:40 час. выявлено административное правонарушение выразившееся в том, что умывальные раковины, установленные перед входом в столовую школы, не имеют подвода горячей воды, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

27.10.2016 г. на 10:10 час., установлено, что смесители, установленные на раковинах, не исключают повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Раковины, моечные ванны не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Технологическое оборудование являющиеся источниками тепла, газов, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Моечное отделение, являющееся источником повышенного выделения влаги не оборудовано локальной вытяжной системы вентиляции, т.е. нарушаются требования п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Кроме того не представлены документы подтверждающие эффективность работы вытяжной вентиляции столовой школы, как и всей вентиляционной системы школы (протоколы инструментального измерения объемов вытяжки воздуха), что является

нарушением требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

27.10.2016 г. на 11:15 час. выявлено, что моечные ванны присоединены к канализационной сети школы без воздушного разрыва, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Чистая столовая посуда хранится на решетках; столовые приборы - хранятся в бытовых кассетах ручками вниз, в то время как предусматривается хранение в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, что является нарушением п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

13.10.2016 г. с 09:50 до 10:35 часов, в ходе данной проверки аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведены отбор проб для лабораторных исследований в столовой школы.

19.10.2016 года протоколы результатов лабораторных испытаний поступили в территориальный отдел из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах, при анализе полученных материалов по результатам испытаний, установлено:

-исследованные пробы воды централизованной холодной отобранной на пищеблоке по органолептическим - цветности, не соответствует гигиеническим нормативам, выше допустимого уровня на 9,5 градусов (фактически 29,5 градусов, при величине допустимого уровня 20 градусов); санитарно-химическим – по содержанию железа(Fe суммарно) выше допустимого уровня на 0,18 мг/дм³ (фактически 0,48 мг/дм³, при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм³), что соответствует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протоколы № 2820 от 20.10.2016 г., экспертные заключения от 20.10.2016 г.);

-исследованные пробы воды централизованной холодной отобранной используемой для питьевых целей учащимися по органолептическим - цветности, не соответствует гигиеническим нормативам, выше допустимого уровня на 5,5 градусов (фактически 25,2 градусов, при величине допустимого уровня 20 градусов); санитарно-химическим – по содержанию железа(Fe суммарно) выше допустимого уровня на 0,25 мг/дм³ (фактически 0,55 мг/дм³, при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм³), что соответствует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протоколы № 2821 от 20.10.2016 г., экспертные заключения от 20.10.2016 г.);

- концентрация активно-действующего вещества в исследованном образце дезинфицирующего средства Пюржавель, используемого для дезинфекции кухонного инвентаря, ветоши выше допустимого уровня на 0,017%, фактически 0,03%, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%, что соответствует требованиям п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», «Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Пюржавель» фирмы «Арш Ватер Продактс Франц» Франция от 2007 г. № 1 (протоколы № № 2827, 2828 от 17.10.2016 г., экспертные заключения от 17.10.2016 г.).

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом №294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить каждого обучаемого рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Основание п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.12.2016 г.
2	Классные доски всех учебных помещений, в которых установлены классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 01.12.2016 г.
3	На основании требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (изм. 2), СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (изм. 3) рабочие столы пользователей ПК размесить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой поверхностью к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева	до 01.09.2017 г.
4	В соответствии с требованиями п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» мастерскую обслуживающего труда (столярная и слесарная мастерская) оборудовать вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.	до 01.09.2017 г.
5	Обеспечить применение дезинфекционных средств заданных концентраций установленных Инструкцией по применению и соответствующей требованиям п. 5.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	до 15.11.2016 г. и в дальнейшем постоянно
6	Провести корректировку расписания уроков и привести в соответствие требований п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.12.2016 г.
7	Умывальные раковины, установленные перед входом в столовую школы, оборудовать подводом горячей воды, в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в	до 01.09.2017 г.

	общеобразовательных учреждениях».	
8	На основании требований п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» раковины, установленные в производственных цехах столовой школы оборудовать смесителями такой конструкции, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья	до 01.09.2017 г.
10	Установленные в производственных цехах раковины, моечные ванны оборудовать резервным источником горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячим водоснабжением. Основание: п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	до 01.09.2017 г.
11	Моечное отделение пищеблока школы, являющееся источником выделения влаги, оборудовать локальной вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	до 01.09.2017 г.
12	Провести обследование технического состояния вентиляции здания школы специализированной организацией. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Основание: п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.09.2017 г.
13	В соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» произвести подсоединение производственного оборудования и моечных ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, все приемники стоков должны иметь гидравлические затворы	до 01.09.2017 г.

14	Обеспечить хранение чистых столовых приборов (ложек, вилок) в специальных ящиках-кассетах ручками вверх в соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	до 01.12.2016 г.
15	Здания школы обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения в соответствии с п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»	до 15.11.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ школа № 30 г. Черемхово (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБЮЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском районе по адресу: г. Черемхово, Плеханова, 1, ул., каб. № 6 **согласно сроков указанных в предписании.**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника
территориального
отдела




(подпись)

В.Г. Бушин
(ФИО)

Копию получил «31» октября 2016 г.

Директор МОУ школа № 30 г. Черемхово Колотыгина А.В.



(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2016 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

(подпись ответственного лица)